


01 PLANTA BAIXA 2 PAVIMENTO  
ESCALA 1/50

LEGENDA			
	PÓ QUÍMICO SECO - ABC - 6KG		CARGA D'ÁGUA
	ÁGUA PRESSURIZADA - 2A		CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
	GÁS CARBÔNICO BC - 5 BC		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CARGA DE PÓ BC		ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA E DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL DE ALARME		BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
	REGISTRO DE RECALQUE		PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA		SAÍDA FINAL DA ROTA


TIPO DE INSCRIÇÃO UTILIZADA NA PLAQUETA DO EXTINTOR	
TIPO	UTILIZAÇÃO: MATERIAIS COMBUSTÍVEIS COMUNS
EXTINTOR: ÁGUA PRESSURIZADA	(PAPEL, MADEIRA, TECIDOS)
EXTINTOR: CO²	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
EXTINTOR: PQS (PÓ-BC)	LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS (GASOLINA, ALCOOL)

AS EXTREMIDADES DO CORRIMÃO DEVERÃO ESTAR VOLTADAS P/ PAREDE E SEREM CONTÍNUOS, NÃO DEVENDO INTERROMPER NO PATAMAR




02 DET. CORRIMÃO DE ESCADA  
SEM ESCALA


AS ABERTURAS NÃO DEVERM PERMITIR QUE UMA BOLA 15CM DE DIÂMETRO PASSE POR QUALQUER DE SUAS PARTES




03 DET. GUARDA CORPO  
SEM ESCALA




DETALHE DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA




DETALHE DE INSTALAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO NA PAREDE




DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO



SETAS NAS PAREDES



DETALHE PARA SINALIZAÇÃO DE HIDRANTES E EXTINTORES



DETALHE DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA S/ ESCALA

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO
002	05/07/2022	ALTERAÇÃO DE LAYOUT
001	23/09/2020	ALTERAÇÃO DE LAYOUT
000	18/12/2018	EMIÇÃO INICIAL

CREA-AM	AM2022.0302.761	DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
REGISTRO	AUTORIA	DECLARAMOS, para todos os fins, termos pleno conhecimento que o presente projeto, relativo à construção, ampliação, reforma ou restauro da edificação está sendo aprovado APENAS em relação à legislação de Zonamento, Uso e Ocupação do Solo e aos parâmetros urbanísticos no Decreto nº 3.302 de 04 de abril de 2016, DECLARAMOS, ainda, que o projeto atende a todas as exigências das legislações Municipais, Estaduais, Federais e Normas Técnicas Brasileiras, inclusive quanto à acessibilidade para pessoa com deficiência (PDC) e AQUELHAS, toda a responsabilidade pela elaboração do projeto, atendimento ao mesmo, realização do projeto de execução, à implementação, análise, controle e condições de manutenção. ESTAMOS cientes que a responsabilidade do projeto pertence ao cliente e não ao profissional, sendo que o profissional não se responsabiliza por eventuais danos decorrentes de eventuais prejuízos a terceiros, devendo serem atendidas as condições previstas na legislação federal, estadual e municipal sobre obras. A Lei Complementar nº 003 de 10 de janeiro de 2014, em seus artigos 7º e 8º.
REGISTRO DE:	EXECUÇÃO	Manaus, 17 de setembro de 2020

ASSINATURAS:	DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
SENAC PROPRIETÁRIO:	DECLARAMOS, para todos os fins, termos pleno conhecimento que o presente projeto, relativo à construção, ampliação, reforma ou restauro da edificação está sendo aprovado APENAS em relação à legislação de Zonamento, Uso e Ocupação do Solo e aos parâmetros urbanísticos no Decreto nº 3.302 de 04 de abril de 2016, DECLARAMOS, ainda, que o projeto atende a todas as exigências das legislações Municipais, Estaduais, Federais e Normas Técnicas Brasileiras, inclusive quanto à acessibilidade para pessoa com deficiência (PDC) e AQUELHAS, toda a responsabilidade pela elaboração do projeto, atendimento ao mesmo, realização do projeto de execução, à implementação, análise, controle e condições de manutenção. ESTAMOS cientes que a responsabilidade do projeto pertence ao cliente e não ao profissional, sendo que o profissional não se responsabiliza por eventuais danos decorrentes de eventuais prejuízos a terceiros, devendo serem atendidas as condições previstas na legislação federal, estadual e municipal sobre obras. A Lei Complementar nº 003 de 10 de janeiro de 2014, em seus artigos 7º e 8º.
ERICK GADELHA CHAGAS - CREA 040543185-6 AUTOR DO PROJETO:	Manaus, 17 de setembro de 2020

RESP. TÉCNICO:	Erick Gadelha Chagas Eng. Civil - CREA 040.543.185-6 Av. Djalma Batista, 3694 - 27, Chapada Tel.: (92) 98113-9056 / 3321-0063
----------------	--

### INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO:	SENAC	CIDADE/ESTADO:	MANAUS/AM
TIPO DE OBRA:	INSTITUCIONAL - SENAC UNIDADE CTH	CEP:	69.000-000
ENDEREÇO DA OBRA:	AV. EDUARDO RIBEIRO, 906 - CENTRO		

TÍTULO: EXECUTIVO INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

FACHADA FRONTAL	
FACHADA LATERAL	
CORTE TRANSVERSAL	

ESCALA:	1/50	PRANCHA:	
DATA PLOTAGEM:	05/07/2022		
ARQUIVO:	E301 - ICI_000		