

02 LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO
SEM ESCALA



01 SITUAÇÃO
SEM ESCALA

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

SÍMBOLO	CÓDIGO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
	DE ACORDO COM O SENTIDO A SER SINALIZADO	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	LARGURA= L ALTURA= H L=2.0H	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE FOTOLUMINESCENTE	INDICA DESCIDA NO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA
					INDICA SUBIDA NO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA
					INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER AFIXADO ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR SEU ACESSO
					INDICA SUBIDA NO SENTIDO DE FUGA ATRAVÉS DE UMA RAMPA
					INDICA DESCIDA NO SENTIDO DE FUGA ATRAVÉS DE UMA RAMPA
					INDICA O SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SAIDA	S12		ALTURA DA LETRA > 50mm	SIMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE FOTOLUMINESCENTE	INDICA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, UTILIZADA COMO COMPLEMENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SÍMBOLO	CÓDIGO	SIGNIFICADO	DIMENSÕES	FORMA E COR	APLICAÇÃO
H2O	E4 * IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE EXTINTOR	EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA	LARGURA= 89 mm ALTURA= 89 mm	SIMBOLO: QUADRADO FUNDO: VERMELHO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
CO2		EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO			INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
PQS		EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PO QUIMICO SECO			INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

EXIGÊNCIAS	- ADOTAMOS AS PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL 24.054 DE 01 DE MARÇO DE 2004 E CONFORME ESTABELECE EM SEU ART. 11 AS IT´S E NBR, DETALHADAS ABAIXO.
EXTINTORES	- CONFORME A IT 21 - SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	- SERÁ ALIMENTADO PELO GERADOR PRÓPRIO QUE DEVERA ATENDER OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA NBR 10898, ADOTADA PELO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
DETECÇÃO E ALARME	- O SISTEMA DE ALARME OU DETECÇÃO, DEVERA SER COMPATIVEL AS ADOTADAS PELO SHOPPING. - A NORMA ADOTADA PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME SERÁ A NBR 9441
BRIGADA DE INCÊNDIO	- O SERVIÇO DE SEGURANÇA DEVERÁ ADOTAR O PREVISTO NA IT 17 - BRIGADA DE INCÊNDIO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
SINALIZAÇÃO	- O EXECUTANTE DEVERÁ OBSERVAR O PREVISTO NA IT 20 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	- ADOTADO A IT 11 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACABAMENTO E REVESTIMENTO	- ADOTADO A IT 10 - CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
SEGURANÇA ESTRUTURAL	- SERÁ ADOTADO A IT 08 - SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES, DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

EXTINTORES	TIPO PORTÁTIL, CILINDRO EM AÇO CARBONO, CAPACIDADE E NORMA CONFORME TABELA ABAIXO: TIPO / AGENTE EXTINTOR / CAPACIDADE / NORMA PQS / PÓ QUIMICO SECO / 6Kg / EB 148 CO² / GÁS CARBÔNICO / 6Kg / EB 150 AP / ÁGUA PRESSURIZADA / 10L / EB 149 APLICAÇÃO: NOS SISTEMAS PREVENTIVOS MÓVEIS



03 PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/50

LEGENDA

- PÓ QUÍMICO SECO - ABC - 6KG
- ÁGUA PRESSURIZADA - 2A
- GÁS CARBÔNICO BC - 5 BC
- CARGA DE PÓ BC
- CARGA DÁGUA
- CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA E DETECÇÃO E ALARME
- CENTRAL DE ALARME
- BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME
- REGISTRO DE RECALQUE
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
- SAÍDA FILNAL DA ROTA



SETAS NAS PAREDES



PARA EXTINTOR

MARCAÇÃO NO PISO

DETALHE PARA SINALIZAÇÃO
DE HIDRANTES E EXTINTORES

TIPO DE INSCRIÇÃO UTILIZADA NA PLAQUETA DO EXTINTOR

TIPO	UTILIZAÇÃO: MATERIAIS COMBUSTÍVEIS COMUNS
EXTINTOR: ÁGUA PRESSURIZADA	(PAPEL, MADEIRA, TECIDOS)
EXTINTOR: CO^2	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
EXTINTOR: PQS (PÓ-BC)	LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL)

002	05/07/2022	ALTERAÇÃO DE LAYOUT
001	23/09/2020	ALTERAÇÃO DE LAYOUT
000	18/12/2018	EMISSÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO

CREA-AM		DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
ART ON-LINE	AM2022 0302 761	DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE:
REGISTRO	AUTORIA	DECLARAMOS, para todos os fins, termos pleno conhecimento que o presente projeto, relativo a construção, ampliação, reforma ou restauro da edificação está sendo aprovado ATENAS em relação à legislação do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e aos parâmetros urbanísticos no Município de Manaus. Que o mesmo foi elaborado de acordo com as Normas Técnicas Municipais, Estaduais, Federais e Normas Técnicas Brasileiras, inclusive quanto à acessibilidade para pessoa com deficiência (PcD) e ASSUMIMOS: toda a responsabilidade pela elaboração do projeto, atendendo as normas relativas ao direito de vizinhança, à acessibilidade, solidez, higiene e condições de habitabilidade. ESTAMOS cientes que a desobediência às normas poderá ser objeto de ação judicial nas esferas civil e criminal, além das sanções administrativas decorrentes de eventuais prejuízos a terceiros, devendo serem atendidas as condições previstas na legislação federal, estadual e municipal entre outras, a Lei Complementar nº 303 de 16 de janeiro de 2014, em seus artigos 7º e 8º.
CREA-AM		
ART ON-LINE		
REGISTRO DE:	EXECUÇÃO	Manaus, 17 de setembro de 2020

ASSINATURAS:

SENAC
PROPRIETÁRIO:

ERICK GADELHA CHAGAS - CREA 040543185-6
AUTOR DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO:

craft arquitetura & engenharia
Erick Gadelha Chagas
Eng. Civil - CREA 040.543.185-6
Av. Djalma Batista, 3694, st.27, Chapada
Tel.: (92) 98113-9056 / 3321-0063

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

PROPRIETÁRIO:	SENAC		
TIPO DE OBRA:	INSTITUCIONAL - SENAC UNIDADE CTH	CIDADE/ESTADO:	MANAUS/AM
ENDEREÇO DA OBRA:	AV. EDUARDO RIBEIRO, 906 - CENTRO	CEP:	69.000-000

TÍTULO: EXECUTIVO INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

PLANTA DE SITUAÇÃO
PLANTA DE LOCAÇÃO/IMPLANTAÇÃO
PLANTA BAIXA TÉRREO

ESCALA:	INDICADA	PRANCHA:	01 /03
DATA PLOTAGEM:	05/07/2022	ICI	
ARQUIVO:	E301 - ICI_000		

G:\Meu Drive\PROJETOS\E301 - SENAC CTH\E301 - CV 002-19 - ENTREGA 001\E301 - 2022\E301 - ICI_000.dwg, 05/07/2022 13:21:33, DWG To PDF.pc3