




01 SIFÃO NAS TUBULAÇÕES SEM ESCALA




02 AGRUPAMENTO DAS TUBULAÇÕES SEM ESCALA



03 DISTÂNCIAS MÍNIMAS DAS CONDENSADORAS SEM ESCALA



04 BASE DE BORRACHA SEM ESCALA



05 DISTÂNCIAS MÍNIMAS DA EVAPORADORA SEM ESCALA

É IMPORTANTE QUE A INSTALAÇÃO SEJA FEITA SOBRE UMA SUPERFÍCIE FIRME E RESISTENTE; E RECOMENDADO UMA BASE DE CONCRETO FIXANDO A UNIDADE À BASE ATRAVÉS DE PARAFUSOS E UTILIZANDO CALÇOS DE BORRACHA ENTRE AMBOS, PARA EVITAR RUÍDOS INDESEJÁVEIS. DEVE-SE OBSERVAR PARA A ALTURA MÍNIMA E DE 30mm EM FUNÇÃO DO CONECTOR DE DRENAGEM.

002	05/07/2022	ALTERAÇÃO DE LAYOUT
001	23/09/2020	ALTERAÇÃO DE LAYOUT
000	13/06/2019	EMIÇÃO INICIAL
REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO
CREA-AM		
ART ON-LINE AM2022.0302.761		DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
REGISTRO	AUTORIA	DECLARAMOS, para todos os fins, termos pleno conhecimento que o presente projeto, relativo à construção, ampliação, reforma ou restauro da edificação está sendo aprovado pelo SENAC em relação à legislação de Zonamento, Uso e Ocupação do Solo e não apresenta nenhum risco ao Decreto nº 3.302 de 06 de abril de 2010, DECLARAMOS, ainda, que o projeto atende a todas as exigências das legislações Municipais, Estaduais, Federais e Normas Técnicas Brasileiras, inclusive quanto à acessibilidade para pessoas com deficiência (PND e ACESSIBILIDADE), sob a responsabilidade pela elaboração do projeto, atendendo as normas relativas ao direito de vizinhança, à acessibilidade, saúde, higiene e condições de habitabilidade. ESTAMOS cientes que a responsabilidade do projeto poderá ser objeto de ação judicial nos estados civil e criminal, além das sanções administrativas decorrentes de eventuais prejuízos a terceiros, devendo serem atendidas as condições previstas na legislação federal, estadual e municipal entre outras, a Lei Complementar nº 303 de 16 de janeiro de 2014, em seus artigos 7º e 8º.
REGISTRO DE: EXECUÇÃO		Manaus, 17 de setembro de 2020
ASSINATURAS:		
<div>SENAC PROPRIETÁRIO:</div> <div>ERICK GADELHA CHAGAS - CREA 040543185-6 AUTOR DO PROJETO:</div>		
RESP. TÉCNICO:		<div>Erick Gadelha Chagas Eng. Civil - CREA 040.543.185-6 Av. Djalma Batista, 3094 - 42.271 - Chapada Tel.: (92) 98113-9056 / 3321-0063</div>
craft arquitetura & engenharia		
INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO		
PROPRIETÁRIO:	SENAC	
TIPO DE OBRA:	INSTITUCIONAL - SENAC UNIDADE CTH	CIDADE/ESTADO: MANAUS/AM
ENDEREÇO DA OBRA:	AV. EDUARDO RIBEIRO, 906 - CENTRO	CEP: 69.000-000
TÍTULO: EXECUTIVO AR CONDICIONADO		
DETALHES GERAIS DE INSTALAÇÃO		
ESCALA:	INDICADA	PRANCHA:
DATA PLOTAGEM:	05/07/2022	IAC
ARQUIVO:	IAC_001	03 /03